

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY

PRODUTTORE / MANUFACTURED: CIA TRADING S.r.l

INDIRIZZO / ADDRESS : Strada Provinciale di caserta ,218 / 80144 NAPOLI

Dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:
Declare under our sole responsibility that the product:

F1001L;F1002L;F1004L : Centrale antincendio analogica indirizzabile.
Firefighting control panel digital-analogic to address.

È stato sottoposto alle prove iniziali di tipo (ITT) c/o l'organismo notificato n.1415 e sottoposto alla **Verifica del controllo di produzione in fabbrica** ed alla **sorveglianza continua**, a verifica e ad approvazione del controllo di produzione di fabbrica da parte dell'Istituto Masini,

con sede in via Moscova, 11 / 20017 Rho (MI), ottenendo la certificazione **0068-CPD-086/2008 del of 21/07/2008**

E risulta conforme ai requisiti prescritti dalle seguenti Direttive e Norme:

It has been under place to the tests begins them typr (ITT) c/o the notified organism n. 1415

And at the Verification of the control of production in factory and to the continuous surveillance, at verification and approval of the control of production of factory from the Masini Institute.

With center in via Moscova, 11/20017 Rho (MI) obtaining the certification 0068-CPD-086/2008 del/of 21/07/2008

And it turns out in compliance with requirement prescribed from the following Directives and Norms:

Direttive / Directives	Norme / Norms	Titoli delle norme / Title of the standards
89/106/EEC	EN 54-2:1999	Sistemi di rilevazione e di segnalazione d'incendio - Centrale di controllo e segnalazione. <i>Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating equipment.</i>
89/106/EEC	EN 54-4: 2007	Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Apparecchiatura di alimentazione. <i>Fire detection and fire alarm systems - Part4: Power supply equipment.</i>
89/336/EEC	EN 50130-4 :1995+A1:1998 EN 55024-1:1999	Apparecchi per la tecnologia dell'informazione - Caratteristiche di immunità - Limiti e metodi di misura. <i>Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement.</i>
73/23/EEC	EN 60950-1:2001 Amendment A11:2004	Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali. <i>Information technology equipment - Safety - Part 1:General requirements.</i>
	UNI 9795-5.6.1:1999	Sistemi fissi automatici di rilevazione, di segnalazione manuale e di allarme d'incendio - Sistemi dotati di rilevatori puntiformi di fumo e calore, rivelatori ottici lineari di fumo e punti di segnalazione manuali - 72h di autonomia in caso di assenza di alimentazione esterna. <i>Fixed automatic detection system, manual signalling and fire alarm - Systems equip of single point detectors of smoke and heat, linear smoke, optical detectors and signalling manual call points - 72h of autonomy in case of absence of main power supply.</i>

e che altresì sono stati applicati tutti i requisiti concernenti l'attestazione della conformità ed il rispetto delle caratteristiche descritte nell'allegato ZA della relativa norma di prodotto.

And that also they have been applied all to concerning requirement the attestation of the conformity and the respect of the characteristics described in the attached ZA of the relative norm of product.

Napoli, 21 Luglio 2008
 NAPLES 21 JULY 2008

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
 DELEGATED ADMINISTRATOR