

PID:
12200001
CID:
C.1998.6923

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*


HILTRON Srl
VIA CASERTA AL BRAVO 218
80144 NAPOLI NA

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

Sirene per esterno
(Mod. SA310)

for the following products

Outdoor alarm devices
(Model SA310)

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il | Issued on:

1999-04-22

Data di aggiornamento | Updated on

2002-03-11

Sostituisce | Replaces

2001-03-27


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1999-04-22
Data di aggiornamento / Updated on 2002-03-11
Sostituisce / Replace 2001-03-27

Prodotto | Product

Sirene per esterno
Outdoor alarm devices

Concessionario | Licence Holder

HILTRON Srl
VIA CASERTA AL BRAVO 218
80144 NAPOLI NA

Marchio | Mark



IMQ-
SISTEMI DI
SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

99000902 CLHILT.C

80144 NAPOLI

NA Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

CEI 79-2:1998 e CEI 79-2; Ab:2000

Standards

CEI 79-2:1998 and CEI 79-2; Ab:2000

Rapporti | Test Reports

12AC00037

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie | Series -

Livello di prestazione | Performance level **II liv. / II level**

Tensione nominale alimentazione | Rated supply voltage **13,8 V**

Frequenza fondamentale | Basic frequency **1237 Hz**

Livello pressione sonora a 3 m | Acoustic output in dB(A) at 3 m **100 dB(A)**

Grado di protezione involucro | Degree of protection for the enclosure **IP 34**

Capacità minima e massima della | Minimum and maximum capacitance of -

batt. di accumulatori allocabile | the internal battery **2 Ah - 12 V**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT99000979.1

Marca | Trade mark **CiA**

Modello | Model **SA310**

Altre caratteristiche | Further characteristics **con lampada di segnalazione / with signal lamp**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Le sirene sopra citate sono risultate conformi anche alle norme EN 50130-4:1995 + A1:1998 "Requisiti di immunità per componenti di sistemi antincendio, antintrusione e di allarme personale".

Il livello di pressione sonora a 3 m è stato misurato a 12 V

The above mentioned alarm devices have proved to be in conformity with standard EN 50130-4:1995 + A1:1998 "Immunity requirements for component of fire, intruder and social alarm system. Product family standard".