

PID:
12200003
CID:
C.1998.6923

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

HILTRON SRL
VIA CASERTA AL BRAVO 218
80144 NAPOLI NA

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA



Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.

per i seguenti prodotti

for the following products

Sirene supplementari
(Mod. SP31)

Supplementary alarm devices
(Model SP31)

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il / Issued on:

1999-04-22

Data di aggiornamento / Updated on

2001-03-27

Sostituisce / Replaces

1999-04-22

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1999-04-22

Data di aggiornamento / Updated on 2004-09-30

Sostituisce / Replaces 2001-03-27

Prodotto | Product**Sirene supplementari**
Supplementary alarm devices**Concessionario | Licence Holder****HILTRON Srl**
VIA CASERTA AL BRAVO 218
80144 NAPOLI NA**Marchio | Mark**IMQ-
SISTEMI DI
SICUREZZA**Costruito a | Manufactured at**

99000902 CLHILT.C

80144 NAPOLI

NAItaly

*Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.**Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above***Norme**

CEI 79-2:1998 e CEI 79-2; Ab:2000

Standards

CEI 79-2:1998 and CEI 79-2; Ab:2000

Rapporti | Test Reports

12AE00092

Caratteristiche tecniche | Technical characteristicsModello / Model **SP31**Tensione nominale alimentazione / Rated supply voltage **13,8 V**Frequenza fondamentale / Basic frequency **3585 Hz**Livello pressione sonora a 3 m / Acoustic output in dB(A) at 3 m **99 dB(A)**Modalita` di impiego / Destination of use **da interno / indoor use****Articoli (con dettagli) | Articles (with details)**

DAT99000990.1

Marca / Trade mark **CIA**Modello / Model **SP31****Ulteriori informazioni | Additional Information**

Il livello di pressione sonora a 3 m è stato misurato a 12 V.

Tromba: Murata, mod.7BB-50-3R6-A2

The acoustic output in dB(A) at 3 m was measured at 12 V.

Electric horn: Murata, mod. 7BB-50-3R6-A2